

鄂尔多斯市政府采购网上询价采购合同

合同名称：鄂尔多斯市审计局网上询价采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2025-1020821

采购计划备案书/核准书编号：427[2025]13957

合同签订日期：2025年10月24日

采购合同

合同编号: EEDSSZFCG-HT-2025-1020821

采购人(甲方): 鄂尔多斯市审计局

供应商(乙方): 康巴什区展翌工程服务部(个体工商户)

合同签订地点: 鄂尔多斯市

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循鄂尔多斯市政府采购中心网上询价项目询价公示、询价成交公示中的相关规定,由采购人与供应商签订本合同,并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

产品名称	技术规格	备注	数量	单价(元)	金额(元)
商品	科士达, UPS主机, YDC3330, 数量:1; UPS主机参数:高频UPS: 额定容量30KVA 1、环境条件: 最高工作温度: 40°C最低工作温度: 0°C 2、存储温度: -25~55°C (不含电池) 3、最大相对湿度: 95%, 不凝露 4、海拔高度: <1500m。 5、地震烈度: 8、9度。6、防护等级: IP20。7、▲外接电池数: 30~50节, 请提供彩页盖章证明文件。8、UPS要求配有EPO接口; 9、UPS主机物理参数应结构设计紧凑, 占地面积小, 设备尺寸不大于250W×600D×750H。10、支持大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充。11、▲旁路开关: 具有手动维护旁路开关, 需提供证明资料。12、▲UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制, 实现整流与逆变分别管理, 尽量避免当某条软件代码的执行异常, 而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。为了提高UPS整机的可靠性, 要求UPS具备多芯片检测及保护控制功能。13、▲为防止因运输过程中因长时间震动而导致设备到货后损坏, 影响产品上电正常工作, 造成不必要的损失, 所投产品需提供同型号产品运输震动测试报告及跌落测试报告。14、通信系统: 系统配置标准USB/RS232/RS485/干接点/并机口, 应标配LBS接口。15、提供投标产品泰尔认证、节能认证及检测报告。16、▲执行标准: YD/T1095-2018。17、▲要求UPS、蓄电池、电池动环统一品牌, 不接受OEM, 提供泰尔证明材料。		1	¥31500.00	¥31500.00
商品	科士达, 电池柜及其他相关配件, A32, 数量:1; 电池柜及其他相关配件参数:电池柜数量4组, 每组存放32只蓄电池 此项包含所有网络安全设备的安装调试费用, 包含UPS不间断电源的连接线、开关盒、地下一层强电机房到核心机房、1-8楼各楼层弱电间的电源线材料, 施工辅料及施工费用		1	¥26500.00	¥26500.00

商品	科士达, 蓄电池, 6-FM-100, 数量:128; 蓄电池参数:电池容量: 12V100AH 1、▲含蓄电池检测系统, 要求实时显示蓄电池电流电压。 2、12V蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命为8年。 3、新投产蓄电池组按规定的试验方法, 10h率容量应在三次循环内应达到C10。 4、▲蓄电池采用全密封防泄漏结构, 外壳无异常变形、裂纹及污迹, 上盖及端子无损伤, 正常工作时无酸雾逸出。投标厂家应详细说明蓄电池防漏液措施或解决方案, 并提供第三方权威机构证明文件证明该措施的有效性。 5、▲蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施, 并提供第三方权威机构证明文件。 6、蓄电池极性正确, 正负极性及端子应有明显标志, 便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。 7、蓄电池安装方式: 电池架安装。 8、阻燃性能: 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料, 并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性, 其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 9、安全阀动作: 蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合, 闭阀压力应在3kPa~30kPa范围内, 开阀压力应在10kPa~35kPa范围内。 10、气密性: 蓄电池除安全阀外, 应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形。 11、内阻一致性: 要求同组蓄电池内阻偏差应≤15%, 投标人应提供电池生产厂商出具的电池内阻值。 12、▲蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 13、▲厂商具备蓄电池排污许可证, 请提供相关证明;	128	¥935.00	¥119680.00
合计	¥177680.00 大写 (人民币) : 壹拾柒万柒仟陆佰捌拾元整			

说明: 本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至预定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用, 和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方预定地点, 交由甲方预定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格:

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料;
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本;
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容;
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

- 1、保修期: 依据招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
- 2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日起算起。大型或复杂的采购项目, 或需经调试、试运行的项目, 其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
- 3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷, 或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件, 乙方不负免费保修的责任, 但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务, 由此引起的合理费用由甲方负担。
- 4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷, 或乙方提供的技术资料有错误, 或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合

同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的，应在验收合格并签署《政府采购供货验收单》后10日内将货款全部付清；由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称：康巴什区展翌工程服务部（个体工商户）

供应商开户银行名称：蒙商银行股份有限公司鄂尔多斯市康巴什支行

银行账号：60050106110100020007

- 1、乙方收到甲方每一笔货款，应向甲方开具相应的金额的商业发票。
- 2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

- 1、协商解决；
- 2、提请仲裁；
- 3、向人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项

- 1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。
- 2、本合同一式三份，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章): 鄂尔多斯市审计局

负责人: 孙俊

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇审计大厦

电话: 0477-3965992

供应商(盖章): 康巴什区展翌工程服务部(个体工商户)

负责人: 潘淑朋

地址: 鄂尔多斯市高新区

电话: 15134908143