

杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理 “煤改电”供暖改造项目

采购包号：包 1

政府采购合同

甲方：杭锦旗巴拉贡镇人民政府

乙方：内蒙古佑仟新能源有限公司

项目编号：ESZCHJS-G-F-250005



政府采购合同

合同编号: _____

甲方:杭锦旗巴拉贡镇人民政府

地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇

乙方:内蒙古佑仟新能源有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街 15 号绿地中央广场蓝海 A 座 6 层 609 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目（第一包）ESZCHJS-G-F-250005的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:(技术参数与性能指标)

01- (6KW 加热设备):

1. 技术参数与性能指标:

(1) 加热功率： $\geq 6\text{KW}$ ，380V/50HZ

(2) 功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能，微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护，使用安全放心。

(3) 控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2、蓄热保温水箱：

(1) 水箱容量 $\geq 200\text{L}$ ；

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

(5) 保温水箱为承压结构，具备谷电蓄热功能。

3. 循环水泵:

输入功率: $\geq 300\text{W}$; 额定流量: $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$; 额定扬程: $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统: 国标

5. 管道及阀门: 国标

02- (8KW 加热设备):

1. 技术参数与性能指标:

(1) 加热功率: $\geq 8\text{KW}$, 380V/50HZ

(2) 功能: 蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体, 利用谷电时间加热, 24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能, 微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护, 使用安全放心。

(3) 控制系统: 微电脑控制, 可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能, 断电后, 产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置, 同时实现按周调节; 可以实现加热控制段数 ≥ 2 段, 具有 WiFi 远程控制功能; 可实现断电自动蜂鸣报警功能; 控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置: 镁棒 1 根, 规格: 长度 $\geq 50\text{mm}$; 进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个;

2、蓄热保温水箱:

(1) 水箱容量 $\geq 300\text{L}$;

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板, 内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$;

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$;

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$, 保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型, 发泡密度 $> 35\text{kg/m}^3$ 。

(5) 保温水箱为承压结构, 具备谷电蓄热功能。

3. 循环水泵:

输入功率: $\geq 300\text{W}$; 额定流量: $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$; 额定扬程: $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统: 国标

5. 管道及阀门: 国标

03-(10KW 加热设备):

1. 技术参数与性能指标:

(1) 加热功率: $\geq 10\text{KW}$, $380\text{V}/50\text{HZ}$

(2) 功能: 蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体, 利用谷电时间加热, 24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能, 微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护, 使用安全放心。

(3) 控制系统: 微电脑控制, 可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能, 断电后, 产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置, 同时实现按周调节; 可以实现加热

控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4)配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱：

(1)水箱容量 $\geq 400\text{L}$ ；

(2)内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

(3)水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4)水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

(5)保温水箱为承压结构，具备谷电蓄热功能。

3. 循环水泵：

输入功率： $\geq 300\text{W}$ ；额定流量： $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$ ；额定扬程： $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统：国标

5. 管道及阀门：国标

04-(12KW 加热设备)：

1. 技术参数与性能指标：

(1)加热功率： $\geq 12\text{KW}$ ，380V/50HZ

(2)功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用

谷电时间加热，24 小时供暖。保护功能，微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护，使用安全放心。

(3) 控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱：

(1) 水箱容量 $\geq 500\text{L}$ ；

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

(5) 保温水箱为承压结构，具备谷电蓄热功能。

3. 循环水泵：

输入功率： $\geq 300\text{W}$ ；额定流量： $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$ ；额定扬程： $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统：国标

5. 管道及阀门：国标

05-(16KW 加热设备)：

(1) 加热功率： $\geq 16\text{KW}$ ，380V/50HZ

(2) 功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能，微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护，使用安全放心。

(3) 控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱：

(1) 水箱容量 $\geq 800\text{L}$ ；

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ；

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性

发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

(5) 保温水箱为承压结构，具备谷电蓄热功能。

3. 循环水泵：

输入功率： $\geq 300\text{W}$ ；额定流量： $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$ ；额定扬程： $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统：国标

5. 管道及阀门：国标

06-(20KW 加热设备)：

1. 技术参数与性能指标：

(1) 加热功率： $\geq 20\text{KW}$ ， $380\text{V}/50\text{HZ}$

(2) 功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用谷电时间加热，24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能，微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护，使用安全放心。

(3) 控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱:

(1) 水箱容量 $\geq 1000\text{L}$ (方形, 宽度 $\leq 750\text{mm}$);

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板, 内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$;

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$;

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$, 保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型, 发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

3. 循环水泵:

输入功率: $\geq 370\text{W}$; 额定流量: $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$; 额定扬程: $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统: 国标

5. 管道及阀: 国标

07-(24KW 加热设备):

1. 技术参数与性能指标:

(1) 加热功率: $\geq 24\text{KW}$, $380\text{V}/50\text{HZ}$

(2) 功能: 蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体, 利用谷电时间加热, 24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能, 微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护, 使用安全放心。

(3) 控制系统: 微电脑控制, 可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能, 断电后, 产品再次重新启动

时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱

(1) 水箱容量 $\geq 1500\text{L}$ （方形，宽度 $\leq 750\text{mm}$ ）；

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

3. 循环水泵：

输入功率： $\geq 370\text{W}$ ；额定流量： $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$ ；额定扬程： $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统：国标

5. 管道及阀门：国标

08- (30KW 加热设备)：

1. 技术参数与性能指标：

(1) 加热功率： $\geq 30\text{KW}$ ，380V/50HZ

(2) 功能：蓄热式电锅炉集控制、蓄热、加热于一体，利用

谷电时间加热，24 小时供暖。产品设有缺水、防干烧、防冻、过热、防雷击、超压、超温、漏电、故障自检等多项保护功能，微电脑能在 0.1 秒内切断电源进行保护，使用安全放心。

(3) 控制系统：微电脑控制，可根据用户设定水温自动变频无级调节。具有自动记忆参数功能，断电后，产品再次重新启动时无需再重新调节产品设置，同时实现按周调节；可以实现加热控制段数 ≥ 2 段，具有 WiFi 远程控制功能；可实现断电自动蜂鸣报警功能；控制箱内安装漏电保护开关作为总开关。

(4) 配置：镁棒 1 根，规格：长度 $\geq 50\text{mm}$ ；进出水口 DN25/DN32 四个、排气口一个、排污口一个；

2. 蓄热保温水箱：

(1) 水箱容量 $\geq 1500\text{L}$ （方形，宽度 $\leq 750\text{mm}$ ）；

(2) 内胆材质最低选用具有防腐性能的 SUS304 不锈钢板，内胆标称厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；

(3) 水箱外壳标称厚度 $\geq 0.4\text{mm}$ ；

(4) 水箱保温层厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，保温层必须采用聚氨酯一次性发泡成型，发泡密度 $>35\text{kg/m}^3$ 。

3. 循环水泵：

输入功率： $\geq 370\text{W}$ ；额定流量： $\geq 3(\text{m}^3/\text{h})$ ；额定扬程： $\geq 8\text{m}$

4. 配电及控制配套系统： 国标

5. 管道及阀门：国标

报价包含供暖设备采购(包含电表到主机 20 米阻燃电缆,超出部分由用户自行承担)及安装、包装、运输、装卸、所有备品备件及辅材、质保、售后服务、运营管理及维护、税金、调试、培训费用。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件—货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: 合同签订后 280 天内完成项目建设, 供暖设备供货安装调试完毕并且达到用户 正常使用; 运营管理及维护期(免费) 6 年。

(二) 交付地点: 鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇。

(三) 交付货物的名称及数量: 详见清单附件

(四) 乙方交付货物代表及联系电话:

名字: 韩玉雷 联系电话: 181 4718 8021

(五) 甲方接收货物代表及联系电话:

名字: _____ 联系电话: _____

备注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求；
3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；
3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)乙方按照合适的运输方式、运输路线进行运输货物，确保货物安全无损运抵现场，乙方将货物交付给甲方验收完毕前，货物损毁风险由乙方承担。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)期次 1：设备到货验收，设备材料进场验收：货物到达交货地点后，由用户及监理根据合同对货物设备的名称、品牌、规格、型号、产地及数量进行检查，检查无误后供应商组织安装。

(二)期次 2：初步验收，安装完成后由用户、监理初步验收。验收标准：安装合格、调试到位、使用正常。

(三)期次 3：最终验收，初验完成后由采购人、中标(成交)供应商、具体用户、监理进行终验。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同含税总金额人民币大写：壹仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰元整(小写：¥18,999,900.00 元)。

八、付款时间、金额及条件

(一)付款节点：

1.合同签订后达到付款条件起，支付合同总金额的 15%。即贰

佰捌拾肆万玖仟玖佰捌拾伍元整(小写: ¥2,849,985.00 元);

2. 设备送达到采购人指定地点后支付合同总价的 20%, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 20%。即叁佰柒拾玖万玖仟玖佰捌拾元整(小写: ¥3,799,980.00 元);

3. 安装调试完成后支付合同总价的 30%, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 30%。即伍佰陆拾玖万玖仟玖佰柒拾元整(小写: ¥5,699,970.00 元);

4. 验收合格后支付合同总价的 35%, 达到付款条件起 7 日内, 支付合同总金额的 35%。即陆佰陆拾肆万玖仟玖佰陆拾伍元整(小写: ¥6,649,965.00 元);

(二) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古佑仟新能源有限公司

开户银行: 中国农业银行股份有限公司石西支行

账号: 0551 5201 0400 09500

行号: 1031 9104 8519

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明

或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，以应付款金额为基数，按照每年 10%向乙方支付逾期付款违约金。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付货物的，按照未交付的设备数量及面积金额为基数，按照每年 10%向甲方承担违约责任。

(四)乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 // %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 // %的

违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

向杭锦旗人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式5份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、政府采购监管部门、国库支付执行机构各执一份。

合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单(双方应盖章确认)；
- 2、乙方出具的报价单(函)；
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书；
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书；
- 5、乙方投标(响应)文件；
- 6、甲乙双方商定的其他文件；

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

[后无正文，为合同签署页]

签 署 页

甲方：杭锦旗巴拉贡镇人民政府

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字)



乙方：内蒙古佑仟新能源有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表


(签字)



地 址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇



地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场蓝海A座6层609号



联系人：

联系人：张翊鹏

电 话：

电 话：157 0497 2242

邮 箱：

邮 箱：120 498 3910@qq.com

开 户 银
行：

开 户 银 中国农业银行股份有限公司
行：石西支行

账
号：

账 0551 5201 0400 09500
号：

社会统一 1115 0625 0117 36929B
信 用 代
码：

行号：1031 9104 8519

社会统一 9115 0105 MA13 TD8305
信 用 代
码：

附件:

1、货物清单(双方应盖章确认)

序号	服务名称	品牌	规格型号	产地	单价 (元/台)	数量 (台)	总价 (元)
1	蓄热式电锅炉系统 6KW (含 0.3KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-60-200L	河北省 沧州市	9,500.00	6	57,000.00
2	蓄热式电锅炉系统 8KW (含 0.3KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-80-300L	河北省 沧州市	10,500.00	97	1,018,500.00
3	蓄热式电锅炉系统 10KW (含 0.3KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-100-400L	河北省 沧州市	12,100.00	243	2,940,300.00
4	蓄热式电锅炉系统 12KW (含 0.3KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-120-500L	河北省 沧州市	13,100.00	501	6,563,100.00
5	蓄热式电锅炉系统 16KW (含 0.3KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-160-800L	河北省 沧州市	14,100.00	472	6,655,200.00
6	蓄热式电锅炉系统 20KW (含 0.37/0.55KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-200-1000L	河北省 沧州市	17,500.00	62	1,085,000.00
7	蓄热式电锅炉系统 24KW (含 0.37/0.55KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-240-1500L	河北省 沧州市	20,000.00	14	279,200.00
8	蓄热式电锅炉系统 30KW (含 0.37/0.55KW 循环泵)	沃盛源	HBGL-300-1500L	河北省 沧州市	28,686.00	14	401,600.00
合计					/	1409	18,999,900.00

甲方: 杭锦旗巴拉贡镇人民政府 (盖章)

乙方: 内蒙古佑仟新能源有限公司 (盖章)

2、乙方出具的报价单(函)

分项报价表



项目编号: ESZCHJS-G-F-250005

项目名称: 杭锦旗巴拉亥镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目

包号: 1

投标人名称: 内蒙古佑任新能源有限公司

价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	杭锦旗巴拉亥镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目	供暖项目改造的设计、安装及调试、施工及安装,并负责项目后期运营维护及维修。	1、按照国家标准、地方、行业标准及招标文件要求实施项目;2、项目验收合格后,乙方应负责项目后期运营维护及维修。	1、供暖期自2025年11月1日起至2026年2月28日止;2、乙方应保证供暖期间农牧区供暖温度达到国家标准。	1、项目的实施应符合国家、地方、行业标准及招标文件要求;2、乙方应保证供暖期间农牧区供暖温度达到国家标准。	18,999.90	1(项)	18,999,900.00

投标人公



期: 2025 年 02 月

开标一览表（报价表）




项目编号：ESZCHJS-G-F-250005
项目名称：杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
投标人名称：内蒙古佰仟新能源有限公司

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1	杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目/杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目	18,999,900.00	自合同签订之日起合同签订后280天内完成项目建设，供暖设备供货安装调试完毕并且达到用户正常使用；运营管理及维护期（免费）6年日	鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇

投标人公

日期：2025 年 0 月 0



3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书

01-采购结果公告

结果公告

一、项目编号: ESZCHJS-G-F-250005

二、项目名称: 杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目

三、采购结果

合同包1(杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目):

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标(成交)金额	评审总得分
内蒙古佑任新能源有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街15号绿地中央广场蓝海A座6层609号	综合评分法	否	18,999,900.00元	86.78

四、主要标的信息

合同包1(杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目):

服务类(内蒙古佑任新能源有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1-	社会组织建设与管理服务	杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目	供暖项目改造的设计、供暖设备采购、施工及安装,并负责项目统筹建设及后期运营管理及维护。	1、按照国家、地方、行业标准和招标要求负责供暖项目的实施及建设;2、运营期间对本项目进行运营、维护和管理。	1、供暖整修设备保修期不低于6年(含6年);2、运营管理及维护时间6年。	1、项目的实施及建设达到国家、地方、行业标准和招标要求供暖;2、保证农牧民在运营期间内达到正常供暖水平及达到良好的售后服务。	18,999,900.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

闫** (采购人代表)、张** (采购人代表)、董**、斯****、戴*、孟**、王**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准:按照内蒙古自治区工程建设协会印发的《内蒙古自治区建设工程招标投标代理服务费收费指导意见》(内工建协【2022】34号)文件的规定收取招标代理服务费

代理服务费金额:

合同包1(杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目): 12.6999万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

02-中标通知书

中 标 通 知 书



项目编号：ESZCHJS-G-F-250005

内蒙古佑仟新能源有限公司：

杭锦旗巴拉贡镇人民政府于2025年02月08日就杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目（项目编号：ESZCHJS-G-F-250005）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	杭锦旗巴拉贡镇农牧区燃煤散烧治理“煤改电”供暖改造项目
中标金额(元)	18,999,900.00
合计金额(大写):壹仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰元整	



内蒙古佑仟新能源有限公司
25年02月09日

- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书；
- 5、乙方投标(响应)文件；
- 6、甲乙双方商定的其他文件；